



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 419.001/25

ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Multibloco Ind. e Com. de Artefatos de Concreto Ltda.
(Multibloco Unidade 2)
CNPJ: 31.269.012/0002-20
Av. Rio de Janeiro - SNº - Lote 01, Quadra 01 Km 197 Pres. Dutra
26.373-270 - Campo Alegre - Queimados - RJ - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Tubos de Concreto de Seção Circular para Água Pluvial e Esgoto Sanitário

Produzido(s) na(s) unidade(s) localizada(s) em:
Produced at the location:

Multibloco Ind. e Com. de Artefatos de Concreto Ltda.
(Multibloco Unidade 2)
CNPJ: 31.269.012/0002-20
Av. Rio de Janeiro - SNº - Lote 01, Quadra 01 Km 197 Pres. Dutra
26.373-270 - Campo Alegre - Queimados - RJ - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT:
Meeting the requirements of the ABNT Specific Procedure:

PE-333

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 8890:2020

Modelo de Certificação: 5
Certification System:

Primeira concessão: 29/01/2025
First concession:

Período de validade:
Validity period:

29/01/2025 a 29/01/2028

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2025.
Issue Date:

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2
Certificate valid only together with pages 1-2.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - **São Paulo - SP** - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 419.001/25

Marca	Classe	Destinação	Tipo de concreto	Dimensões / Diâmetro nominal	Presença de juntas
Multibloco	PA1	Águas pluviais	Reforçado com fibra de aço	300, 400, 500, 600 mm	Rígidas

Observações Gerais:

General Observations:

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade e ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT, e, quando é apresentado de forma não digital, é válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 419.CP.001/2024, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). *The validity of this Conformity Certificate is tied to the fulfillment of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, and, when presented in a non-digital format, it is valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is tied to the contract nº 419.CP.001/2024 and for the location above indicated.*

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2025.

Issue Date:



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002